

HYDROLINK line

ARBETSBEKRIVNINGSMALL

Fjärravläsbart HYDROLINK Line vattenmätningssystem

I varje lägenhet installeras fjärravläsbara vattenmätare för både kallt och varmt vatten. Vattenmätarna kan avläsas optisk på mätarens räkneverk, på systemets centralenhet, på en separat lägenhetsskärm och på adressen hydrolink.se.

Utrustning

Vattenmätare

B Meters GSD-RFM DN15/110 mm M-BUS kallvattenmätare. Inkluderar en 2 m lång apparatkabel.
GSD-MB-15KV

B Meters GSD-RFM DN15/110 mm M-BUS varmvattenmätare. Inkluderar en 2 m lång apparatkabel.
GSD-MB-15VV

Centralenhet

Hydrolink M-64/M-128/M-250 centralenhet (max 64/128/250 enheter).

Skärmförsedd centralenhet för avläsning från en gemensam plats. Placeras t.ex. i teknikutrymme.
M64 / M128 / M250

T-1 kommunikationsenhet

Möjliggör överföring av avläsningsdata från centralenhet M-64/M-128/M-250 via en trådbunden eller mobil förbindelse. Webbläsarbaserat användargränssnitt. Enheten inkluderar ett aktivt mobilabonnemang som kan användas i 6 månader efter leveransen av enheten och kan under denna tid överföras till husbolagets namn. Alternativt kan kommunikationsenheten anslutas till husbolagets bredband.
T1

HYDROLINK line

Ansvarsområden

Byggentreprenörens uppgifter

Ansvarar för tillverkning av serviceluckor för vattenmätare som installeras i lägenheterna

VVS-entreprenörens uppgifter

Inköp av komplett utrustning och schemaläggning av installationsarbetet

Installation av vattenmätare enligt VVS-scheman och förteckningen över vattenmätare efter spolning av rörsystemet

Inspektion av installationer och flödestester av vattenmätare

Elentreprenörens uppgifter

Fast elmatning och anslutningar för centralenhet M-64/M-128/M-250 och kommunikationsenhet T-1 (230 V)

Buskablar och anslutningar för M-BUS

Anslutning av enheternas ledningar till bussen

Kontroll av bussens funktion genom att utföra en terminalsökning med centralenhet M-64/M-128/M-250

Meddelande till utrustningsleverantören när terminalsökningen är genomförd, varvid utrustningsleverantören genomför idrifttagningen på distans.